

Schronisko dla Nieletnich
ul. Igielska 8
89 – 600 Chojnice
www.sdnchojnice.pl

tel. centrala 52 39 72 161
tel. sekretariat/dyrektor 52 39 60 635
fax. 52 39 72 258
e-mail: kontakt@sdnchojnice.pl

2/2011PN

Chojnice, 21 października 2011 r.

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i materiałów do modernizacji systemu zabezpieczeń CC-TV budynku internatu Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach,

Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. SIWZ.

Pytanie nr 1

W przedmiocie zamówienia podano: kamera kopułowa wandaloodporna z obiektywem o stałej ogniskowej 2,3 mm z automatyczną przesłona sterowaną DC.

W systemach CCTV nie występuje kamera spełniająca powyższy wymóg, tj. kamera kopułowa wandaloodporna posiadająca obiektyw o stałej ogniskowej 2,3 mm.

1. Czy Zamawiający wybierając model kamery sugerował się konkretnym producentem?
2. Zamawiający nie podaje wzorcowego modelu kamery a kamera o w/w parametrach nie występuje. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego stwierdzenia.

Odpowiedź:

1. Zamawiający wybierając model kamery nie sugerował się konkretnym producentem.
2. Parametry kamery zostały podane na podstawie potrzeb Zamawiającego (specyfika instytucji, wymiary pomieszczeń, w których instalowane będą kamery) Zamawiający dopuszcza modyfikację urządzenia celem dostosowania parametrów do podanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Dyrektor
Jacek Łupaczewski